

Tabela 1. Zestawienie elementów zasilanych z SO

Lp.	Adres		Długość kabla				Osprzęt				Słup oświetleniowy						Ochrona				Uwaga	
	Początek kabla, numer słupa	Koniec kabla, numer słupa	Długość kabla YAKXS 4x25 (w wykopie)	Długość kabla YAKXS 4x25 (zapasy)	Długość wykopu	Długość całkowita kabla YAKY 4x25	Palczatka termokurczliwa AK 25	Kształtka uszczelniająca fi 75	Kształtka uszczelniająca fi 110	Folia koloru niebieskiego	Tabliczka opisowa	Słup stalowy H=10.0m	Fundament	Wysięgnik W=1.0m	Elementy złącze zrywalne	Złącze słupowe wraz z zabezpieczeniem	YDY 3x1,5	Oprawa oświetleniowa LED 71W, 10000Lm	Rura osłonowa fi 75	Rura osłonowa fi110		Bednarka stalowa FeZn 25x4
1	Sł. nr 17	Sz. SO	2	4	2	6	2	2	0	6	3	1	1	1	1	1	12	1	6	0	6	2
2	Sz. SO	Sł. nr 18	40	4	40	44	2	2	0	44	5	1	1	1	1	1	12	1	44	0	44	2
3	Sł. nr 18	Sł. nr 19	34	4	34	38	2	2	0	38	5	1	1	1	1	1	12	1	38	0	38	2
4	Sł. nr 19	Sł. nr 20	47	4	47	51	2	2	0	51	5	1	1	1	1	1	12	1	51	0	51	2
5	Sł. nr 20	Sł. nr 21	40	4	40	44	2	2	2	44	5	1	1	1	1	1	12	1	44	12	44	2
6	Sł. nr 21	Sł. nr 22	40	4	40	44	2	2	0	44	5	1	1	1	1	1	12	1	44	0	44	2
7	Sł. nr 22	Sł. nr 23	40	4	40	44	2	2	0	44	5	1	1	1	1	1	12	1	44	0	44	2
8	Sł. nr 23	Sł. nr 24	41	4	41	45	2	2	0	45	5	1	1	1	1	1	12	1	45	0	45	2
9	Sł. nr 24	Sł. nr 25	44	4	44	48	2	2	2	48	5	1	1	1	1	1	12	1	48	13	48	2
10	Sł. nr 25	Sł. nr 26	41	4	41	45	2	2	0	45	5	1	1	1	1	1	12	1	45	0	45	2
11																						
12																						
13																						
			369	40	369	409	20	20	4	409	48	10	10	10	10	10	120	10	409	25	409	20