



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Uzupełnienie PFU o udzielone odpowiedzi na pytania z I-go postępowania

(Znak postępowania: RBD.271.4.2021.MR)

Pytanie nr 1.

1. W PFU zawarto następujący zapis:

„zaplecze sanitarno-higieniczne zlokalizowane w budynku przy działce nr 282/9,„

Jak rozumieć przedmiotowy zapis? Czy zakres postępowania ma objąć wykonanie zaplecza sanitarno-higienicznego przy działce nr 282/9? Jeśli tak to w jakim zakresie, prosimy o uzupełnienie zapisów PFU w takim przypadku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres postępowania nie obejmuje działań związanych z wykonaniem zaplecza sanitarno-higienicznego. Zapis widniejący w PFU jest wyłącznie informacyjny i miał na celu poinformowanie Oferentów iż gospodarka sanitarno-higieniczna jest zapewniona poprzez wykorzystanie funkcjonującego obiektu Zamawiającego

Pytanie nr 2.

2. W PFU zawarto następujący zapis:

- „budowa instalacji fotowoltaicznej, ew. małych turbin wiatrowych pionowych wraz z potwierdzeniem audytem energetycznym wykonanym na etapie projektowym”
Prosimy o informacje jakiej mocy ma być zainstalowana instalacja OZE

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami PFU:

„Przewiduje się zaprojektowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zakłada się produkcję energii na poziomie minimum 30% energii zapotrzebowanej przez targowisko. Do rozpatrzenia na etapie projektu pozostawia się: instalację fotowoltaiczną lub instalacje mini elektrowni wiatrowych. Ze względu na minimalizację kosztów oraz sezonowe zmiany w zapotrzebowaniu na energię elektryczną, (sezon grzewczy), zaprojektowana instalacja musi mieć możliwość oddawania nadmiaru wygenerowanej energii do sieci elektroenergetycznej w celu jej magazynowania w okresie letnim oraz pobierania w okresie zimowym. Szacunkowa wartość mocy przyłączeniowej wynosi 14,0kW.”

Zamawiający informuje iż ww. 30 % winno zostać dostosowane do 12 opraw typu N1 montowane w wiacie oraz 6 opraw Led na 6 słupach. Natężenie projektowanego oświetlenia ma spełniać minimalne wymagania obowiązujących norm technicznych.



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Pytanie nr 3.

3. W PFU zawarto następujący zapis:

- "budowa instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej z zastosowaniem źródła światła LED,"

Prosimy o informacje jakie źródła mają być zainstalowane (typ) oraz ich liczba. Czy oprawy mają zostać wbudowane w wiatę czy na słupach, jeśli tak to na ilu?

Odpowiedź Zamawiającego:

12 opraw typu N1 montowane w wiacie oraz 6 opraw Led na 6 słupach. Natężenie projektowanego oświetlenia ma spełniać minimalne wymagania obowiązujących norm technicznych.

Pytanie nr 4.

4. W PFU zawarto następujący zapis:

- „Montaż elementów małej architektury: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci,,
Prosimy o uszczegółowienie liczby ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

Odpowiedź Zamawiającego:

- ławki parkowe z oparciem: 6 szt.
- ławki parkowe bez oparcia: 6 szt.
- stoły betonowe targowe: 30 szt.
- kosze na śmieci: 4 szt.
- stojak na rowery: 2 szt.

Pytanie nr 5.

5. W mojej ocenie zakres przedmiotowego zamówienia wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Nadzorze budowlanym. Prosimy o informacje czy przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia an użytkowanie.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.